

Предписания органов или информация об отсутствии предписаний

| № предписания, дата   | Вид нарушения  | Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа  | Срок устранения нарушения требования |
|-----------------------|--|---|--------------------------------------|
| №264/1/1<br>Июнь 2021 | Нарушение требований пожарной безопасности. Наружные ограждения кровли привести в соответствие с ГОСТ 53254-2009     | П . 5.1, п. 6.1.1, приложение Б ГОСТ 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»  | 04.09.2023                           |
| №157<br>19.05.2022    | Нарушение санитарных правил. Количество детей в кабинетах начальных классов с учетом нормы площади на одного ребенка | П. 2.4.2., 3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.1 ст.28, п.3 ст 39 ФЗ от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» | 30.09.2024                           |